

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

**FOLHA DE INFORMAÇÃO**

**PROCESSO Nº:** TJ-CON-2024/00551

**INTERESSADO:** COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO

**ASSUNTO:** Compra (material permanente e de consumo)

**À DEA**

Prezado Diretor de Engenharia e Arquitetura,  
Sr. José Rivas Neto,

Em atendimento à solicitação do Núcleo de Licitação (NCL), registrada na folha 193, informo que, após a análise da resposta em diligência fornecida pela empresa EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA, foram identificadas as seguintes inconformidades:

• **Potência Elétrica:**

O objeto solicitado é uma bomba de 3/4CV, no entanto, a bomba ofertada é de 1/3CV. A potência nominal exata do item solicitado é um item indispensável para a aceitação do mesmo.

Diante dessa inconformidade, referentes à Ata de Registro de Preços, Item/Lote 1 do Pregão Eletrônico nº 029/2024, manifestamos a existência de ressalvas. Assim, sugerimos a desclassificação da empresa EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA e que seja chamada a próxima colocada do certame.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Em 02/10/2024

**ALLAN ROSA MORENO**  
**COORDENADOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

